



### Qualität der Wärme 2021-2023 Q<sub>out</sub>

f<sub>p,FW</sub> gem. FW 309-1

0,20 (Kappung von 0,25)

f<sub>CO2,GEG</sub> gem. GEG (FW 309-1)  
(ohne Stromgutschrift)\*

72,4 g/kWh (keine Kappung)

EE-Anteil gem. FW 309-5:2021:

97,4 %

Hinweis: Übersichts-/Bilanzschema AGFW-FW309  
Kein hydraulisch/technisches Schaltbild.



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO BERGHAMER  
Am Waldschmidtpark 5a,  
94209 Regen  
Tel. 0049 - 170 - 4862002  
info@svb-berghamer.de

SVB-24-09 Wärmenetz Oberrosphe  
BEDO eG, Am Katzler 17, 35083 Oberrosphe  
Bilanzschema FW 309-1, Bilanzdaten 2021-2023

Ausgabedatum: 08.02.2024

Ersteller: Be  
Blatt: 1/1

Bestätigung der Betriebsdaten durch den Wärmenetzbetreiber BEDO eG, Oberrosphe

- Abrechnungspunkt Wärme extern
- Abrechnungspunkt Strom
- Abrechnungspunkt Brennstoffe

Bilanzraum FW 309-1